

實驗場所公共區域緊急應變器材定期檢查表^{10912版}

單位_____ 工作場所負責人_____ 位置編號_____

緊急沖淋設備檢查表(項目如次頁)

緊急安全器材櫃及急救箱領用及檢查表(內容物如次頁)

類型	項目	日期	人員	情形	備註
<input type="checkbox"/> 領用 <input type="checkbox"/> 檢查 檢點				<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常需改善 <input type="checkbox"/> 缺漏/過期	
<input type="checkbox"/> 領用 <input type="checkbox"/> 檢查 檢點				<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常需改善 <input type="checkbox"/> 缺漏/過期	
<input type="checkbox"/> 領用 <input type="checkbox"/> 檢查 檢點				<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常需改善 <input type="checkbox"/> 缺漏/過期	
<input type="checkbox"/> 領用 <input type="checkbox"/> 檢查 檢點				<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常需改善 <input type="checkbox"/> 缺漏/過期	
<input type="checkbox"/> 領用 <input type="checkbox"/> 檢查 檢點				<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常需改善 <input type="checkbox"/> 缺漏/過期	
<input type="checkbox"/> 領用 <input type="checkbox"/> 檢查 檢點				<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常需改善 <input type="checkbox"/> 缺漏/過期	
<input type="checkbox"/> 領用 <input type="checkbox"/> 檢查 檢點				<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常需改善 <input type="checkbox"/> 缺漏/過期	
<input type="checkbox"/> 領用 <input type="checkbox"/> 檢查 檢點				<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常需改善 <input type="checkbox"/> 缺漏/過期	
<input type="checkbox"/> 領用 <input type="checkbox"/> 檢查 檢點				<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常需改善 <input type="checkbox"/> 缺漏/過期	
<input type="checkbox"/> 領用 <input type="checkbox"/> 檢查 檢點				<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常需改善 <input type="checkbox"/> 缺漏/過期	

實驗場所公共區域緊急應變器材定期檢查表 10912版

緊急安全器材櫃內容物清單

1. 安全眼鏡或護目鏡*2	6. 耐化學或防切割或耐磨防滑手套*2
2. 緊急洗眼瓶*1	7. 耐衝擊鏡片或一般防護面罩*2
3. 防火毯*1	8. 吸液棉適量(生化類)
4. 耐化學或一般安全防護鞋*2	9. 未過期綜合型濾毒罐*防毒面具*2(生化類)
5. 急救箱*1(細項如下)	10. C級防護衣*2(生化類)

1. 緊急安全器材櫃請放置於陰涼處，勿使陽光直接照射。
2. 如發現內容物不足或過期、變質、有異味等請勿使用，並通知保管單位更換。
3. 緊急安全器材櫃為公用物品，僅提供緊急使用，切勿任意借用或攜出。
4. 緊急安全器材櫃檢查表單建議保存3年備查。

急救箱建議內容物及物品作用

內容物	數量	物品作用簡述	*保存期限
生理食鹽水*	罐	清潔傷口用	
紗布*	盒	敷蓋傷口用	
酒精棉片(75%)*	盒	消毒使用	
消毒棉棒*	包	消毒傷口	
OK繃*	盒	小傷口創傷敷料用	
透氣膠帶	捲	固定敷料用	
繃帶	捲	包裹敷料用	
普通剪刀	把	移除屏障或修剪紗布及彈繃	
無齒鑷子	支	夾取敷料	
三角巾	條	固定傷口用	
手套	盒	避免感染用	

1. 急救箱請放置陰涼處，勿使陽光直射；每半年檢查一次內容物及有效期限並保持清潔。
2. 如發現內容物不足或過期、變質、有異味等請勿使用，並通知保管單位更換。
3. 急救箱為公用物品，僅提供緊急使用，切勿任意借用或攜出。
4. 急救箱檢查表單建議保存3年備查。

緊急洗眼沖淋設備檢查內容

檢點測試項目	檢點測試結果	檢點測試項目	檢點測試結果
設備是否被堆雜物、污穢不潔	<input type="checkbox"/> 是，通知改善 <input type="checkbox"/> 是，已當場改善。 <input type="checkbox"/> 否，沒有雜物堆積、沒有污穢不潔	設備是否生鏽、缺漏	<input type="checkbox"/> 是，通知改善 <input type="checkbox"/> 是，已當場改善。 <input type="checkbox"/> 否，沒有生鏽缺漏
水質	<input type="checkbox"/> 外觀清測 <input type="checkbox"/> 外觀有顏色、味道或雜物(鐵鏽、沙子)	沖淋設備開關	<input type="checkbox"/> 開關順暢 <input type="checkbox"/> 於__秒內打開
水壓、水量	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不足，通知改善	洗眼設備開關	<input type="checkbox"/> 開關順暢 <input type="checkbox"/> 於__秒內打開