

緊急洗眼沖淋設備定期檢點測試紀錄表 92年6月指引

單位 _____ 工作場所負責人 _____ 位置編號 _____

設備編號： _____ ，設備位置： _____

設備類型：沖淋設備，洗眼設備，洗眼洗臉設備，複合裝置

測試時間： _____ 年 _____ 月 _____ 日

測試人員： _____

檢點測試項目	檢點測試結果	結果評估	備註
設備是否被堆雜物	<input type="checkbox"/> 是，通知改善 <input type="checkbox"/> 是，已當場改善。 <input type="checkbox"/> 否，沒有雜物堆積	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常， _____	
設備是否有污穢	<input type="checkbox"/> 是，通知改善 <input type="checkbox"/> 是，已當場改善。 <input type="checkbox"/> 否，沒有污穢	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常， _____	
設備是否生鏽	<input type="checkbox"/> 是，通知改善 <input type="checkbox"/> 是，已當場改善。 <input type="checkbox"/> 否，沒有生鏽	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常， _____	
洗眼設備噴頭	<input type="checkbox"/> 有蓋子，會因啟動，水壓而自動噴開。 <input type="checkbox"/> 有蓋子，需手動拿開。 <input type="checkbox"/> 沒有蓋子。	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常， _____	
洗眼設備開關	<input type="checkbox"/> 開關順暢 <input type="checkbox"/> 於 _____ 秒內打開	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常， _____	
沖淋設備開關	<input type="checkbox"/> 開關順暢 <input type="checkbox"/> 於 _____ 秒內打開	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常， _____	
水質	<input type="checkbox"/> 外觀清測 <input type="checkbox"/> 外觀有顏色、味道或雜物(鐵鏽、沙子) <input type="checkbox"/> 送化驗單位，結果 _____	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常， _____	
水幕均勻度	<input type="checkbox"/> 水幕均勻 <input type="checkbox"/> 水幕偏向 _____ (中間、旁邊、一邊)	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常， _____	
沖淋水速	<input type="checkbox"/> 不會對手皮膚刺痛 <input type="checkbox"/> 太快，對手皮膚刺痛 <input type="checkbox"/> 出水水壓， _____	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常， _____	
持續沖淋時間	<input type="checkbox"/> 連接自來水，應可持續 <input type="checkbox"/> 實際出水時間， _____ (分鐘)	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常， _____	
設備高度	<input type="checkbox"/> 同設置狀況 <input type="checkbox"/> 有改變，變化不大 <input type="checkbox"/> 有改變，量測結果 _____	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常， _____	
洗眼水幕寬度	<input type="checkbox"/> 超過雙眼寬 <input type="checkbox"/> 量測寬度， _____ <input type="checkbox"/> 量測出水量 _____ (升/分鐘)	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常， _____	★單純洗眼設備要求每分鐘1.5升 ★洗眼、洗臉設備要求每分鐘11.4升
沖淋水幕寬度	<input type="checkbox"/> 超過雙肩寬 <input type="checkbox"/> 量測寬度， _____ <input type="checkbox"/> 量測出水量 _____ (升/分鐘)	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常， _____	★水管式要求每分鐘110升 ★自容式要求每分鐘75升